



报告编号: A221024557202X678

检测检验报告

Test Report

样品名称: 危废危化品暂存库

委托单位: 南京通宁安全防护科技有限公司

检测类型: 委托检验

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
China Testing and certification Group Co.Ltd.Shunde Branch





报告编号: A221024557202X678

委托单位: 南京通宁安全防护科技有限公司

委托地址: 南京市玄武区中央路302号

生产单位: 南京通宁安全防护科技有限公司

生产地址: 南京市玄武区中央路302号

样品名称: 危废危化品暂存库

商 标: /

型号规格: /

检验数量: 1

接收日期: 2024年10月21日

检验周期: 2024年10月21日-2024年10月28日

检验项目: 详情见后续页

检验要求: 日本工业标准 JIS (S 1037-2013)

检验结果: 经检验, 所检项目检验结果符合检验依据要求。

报告编制: 何谦正

报告签发: 王文章

报告审核: 冯爱叶

签发日期: 2024年10月28日





报告编号: A221024557202X678

检测结果

序号	检测项目	单位	检测指标	检测结果	判定
1	900° C条件下, 4 小时防火试测	/	贮存易燃品、毒害品类: 加热实测过程中, 内部温度不高于 80° C; 柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏, 完好无损。	在240min 耐火实测过程中, 贮存易燃品和毒害品的安全柜最高温度为58.6° C, 柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏, 完好无损。	符合



报告结束