

ZJEx



220020349320

中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L0116

防爆电气设备

防爆合格证

证书编号: ZJEx24.1412

试验报告编号: 24133F41334

附页:

1、电气参数: 额定电压(V): AC220、AC380; 额定功率(W): 5000。

2、关键清单

名称	制造商	型号/规格/参数	CCC证书/防爆合格证编号
防爆摄像机	常州迅工电气有限公司	HG-2XE3026-ABC	2022312309000642
本安温湿度变送器	南京英格玛仪器技术有限公司	YGM450Ex	CNEEx23.5069X
工业及商业用途点型可燃气体探测器	山东如特安防设备有限公司	GT-RT-ZTX	CITCEx20.0804X
LED 防爆灯	浙江柯铭防爆电器有限公司	BAD	SYEx22.06122X
防爆空调机	南阳中通智能科技集团有限公司	BKT-3.5F	2020312311000054
隔爆兼本安型点型光电感烟火灾探测器	天津新亚精诚科技有限公司	JTY-GD-XY100GB	ZJEx24.0574
防爆控制箱	浙江肯创电气科技有限公司	BXK61-100	2024012304636385
防爆声光报警器	浙江智护电气有限公司	BBJ	2023122309116558
防爆声光报警器	浙江九正电气科技有限公司	BBJ	2022122309115893
防爆墙壁开关	温州库铂照明电气有限公司	BQK(SW-10)	2022012304518378
防爆排风扇	浙江东升防爆风机有限公司	BFAG(BFS)-250	2023122311117483
防爆磁力锁	上海庚煜防爆科技有限公司	GY400	ZJEx22.1172
防爆穿线盒	乐清市宜鸿电器有限公司	BHC-BG3/4 BHC-DG3/4	2020012313287750
防爆挠性连接管	浙江智护电气有限公司	BNG-C×G3/4	2023122313116990
壳体	南通宁安安全防护科技有限公司	Q235	/

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 浙江省嘉兴市广益路100号 http://www.fydqjce.cn 电话: 0573-82077338

ZJEx



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



防爆合格证查询
No.24133F41334

防爆电气设备

防爆合格证

证书编号: ZJEx24.1412

试验报告编号: 24133F41334

制造商: 南京通宁安全防护科技有限公司

地址: 南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层307室

生产企业: 南京通宁安全防护科技有限公司

地址: 江苏省南京市玄武区中央路302号

产品名称: 危废危化品暂存库

型号规格: NJTNFBG-001

防爆标志: Ex db eb ib mb IIC T4 Gb; Ex db eb ib mb IIB T4 Gb;

总装图号: NJTNFBG-001-00

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、
GB/T 3836.9-2021

备注: 见附页。

批准:

发证日期: 2024. 08. 24

有效期至: 2029. 08. 23

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 浙江省嘉兴市当湖400号 <http://www.fydaqc.cn> 电话: 0573-82077338

共2页第1页